CERTIFIKAT

TYPGODKÄNNANDE 1825
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: LINERVENT AB
Bryggavägen 117, 178 31 Ekerö, Sverige
Tel: +46 (0)705 503 294
E-post: info@linervent.se Hemsida: www.linervent.se

LINERVENT

Produktbeskrivning
Liner (foder) utförd som grå tvåkomponentbeläggning med non-woven inlägg; en kombination av ett filtmaterial i meta-aramid samt en specialutvecklad polymerblandning. Det uthärdade materialet får en gummiaktig form med en glansig yta.

Avsedd användning
Tätning av frånluftkanaler; relina och renovera läckande ventilationskanaler av, metall, tegel, fibercement, asbest eller betongkanaler.

Omfattning
Linervent

Godkännande
Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar B, s1-d0 (EN 13501-1)	*5:231
Ventilation	6:25
Frånluft	6:2524
Installationer	6:254
Täthet D (EN 12237)	6:255

*Denna klassificering gäller följande slutanvändningsförhållanden: Beläggningssystemet (fodret) måste appliceras direkt på fasta underlag av klass A1 eller A2-s1,d0 med en tjocklek av > 9 mm och en bulkdensitet > 653 kg/m^3. Uteslutna är underlag av gipsskivor, som inte får användas.

Märkning
Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Linervent AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Linervent
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	B-s1,d0
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1825
Kontrollorgan:	KIWA Certification AB

Kiwa Certification AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se

Accred. no. 1913
Certification of Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):
Linervent AB, Ekerö, Sverige

Kontroll
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.
Kontrollorgan: **KIWA Certification AB** Kontrollavtal: **180/2023**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar
Drifts- och underhållsinstruktion Linervent metoden daterat 2023-04-14
Installatörshandbok Linervent daterat 2023-04-14

Bedömningsunderlag
Klassningsrapport KB Hoch 171400-3 EN 13501-1
Provningsrapport PB Hoch EN ISO 11925-2
Provningsrapport PB Hoch EN 13823
Täthetstest Linervent Chimneylab 403 EN 12237:2003.
Bedömningsrapport 398/2022, daterad 2023-04-29 av Kiwa Certification AB

Kommentarer
- Vid brister i skorstenens och/eller imkanalens bärighet och även isolerande förmåga skall detta avhjälpas innan den godkända produkten monteras.
- Kompositfoder för ventilationskanaler (Linervent) kan även användas vid läsningen Fläkt-i-drift vid brand.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-05-02 Diarienummer: 398/2022

Giltigt till: 2028-05-01

Deo Yamabo **Johnny Ostenfeldt**